



Мероприятие по контролю № 11220041000100992201 от 24.09.2021 г.
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно-надзорном мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. QR-код

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Коми
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Коми в г. Воркуте
Предписание
об устранении нарушений санитарного законодательства
г. Воркута

№ 562 /02-01

«17» марта 2022 г.

**Начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Республике Коми в г. Воркуте Винниковой Анной Валентиновной.**

при рассмотрении материалов, составленных по результатам проверки, проведенной на основании распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица №66 от 03.02.2022 г, выданного заместителем Руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Республики Коми Е.Ю. Крутиковой в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №35 № 40 с углубленным изучением отдельных предметов" г. Воркуты»

Наименование юридического лица Наименование организации: Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 35 с углубленным изучением отдельных предметов" г. Воркуты;

Индивидуальный номер налогоплательщика: 1103001777;

Адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений):

169900, Республика Коми, г. Воркута, бул.Пищевиков, д.20-А

Выявил нарушения требований действующего санитарного законодательства Российской Федерации, а именно:

1. 07.02.2022 в 11 час. 38 мин. в ходе проведения проверки МОУ «СОШ № 35 с УИ-ОП» г.Воркуты установлено, что суммарная масса блюд за прием пищи (завтрак) в

примерном утвержденном меню оценить не представляется возможным, т.к. не указана масса фруктов (1, 3, 5, 6, 8, 10 дни), что не соответствует требованиям приложения 8; п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

2. 07.02.2022 в 11 час. 38 мин. в ходе проведения проверки МОУ «СОШ № 35 с УИОП» г.Воркуты установлено, что в утвержденном и фактическом меню суммарная масса блюд не соответствует регламентированному нормативу для данной возрастной группы, что не соответствует требованиям таблицы 3 приложения 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.4 главы II МР 2.4.0179-20:
3. Согласно экспертного заключения № 225/2022-1/2022/203/02, Протокол № 11/2-411-420 от 08.02.2022 Исследованный образец смыва № 99 (тарелка 1 блюдо) - результат БГКП Обн, при нормативном показателе - Отсутствие, отобранный 07.02.2022 в пищеблоке МОУ «СОШ № 35 с УИОП» г. Воркуты, Республика Коми, г. Воркута, бул. Пищевиков, д. 20А на санитарно-показательные группы микроорганизмов (БГКП), по микробиологическим показателям **не соответствует** требованиям подпункта 8) части 3 статьи 10 Главы 3 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
4. Согласно экспертного заключения № 225/2022-1/2022/203/02, Протокол № 11/1-64-О от 09.03.2022: Измерения проводились 08.02.2022, в период 16:10-17:40, по адресу: Республика Коми, г. Воркута, бул. Пищевиков, д. 20А, МОУ «СОШ № 35 с УИОП» г. Воркуты В кабинете № 15 (Русский язык), 2 этаж, искусственная освещённость при системе общего освещения:
на середине доски, точка по эскизу № 67 **не соответствует** требованиям п. 15 таблицы 5.54; п. 144 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (результат по средней освещённости 378 лк, при нормативном показателе не менее 500 лк).
5. Согласно экспертного заключения № 225/2022-1/2022/203/02, Протокол № 11/1-65-М от 09.03.2022:
Измерения проводились 08.02.2022, в период 16:10-17:40, по адресу: Республика Коми, г. Воркута, бул. Пищевиков, д. 20А, МОУ «СОШ № 35 с УИОП» г. Воркуты в холодный период года (температура наружного воздуха на дату проведения измерений 08.02.2022 -13⁰):
Относительная влажность воздуха **не соответствует** требованиям таблицы 5.34; п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:
в кабинете № 4 (Начальные классы), 1 этаж, точки по эскизу № 1 - № 2 (результат 27 %, при нормативном показателе 40-60%);
в кабинете № 7 (История), 1 этаж, точки по эскизу № 3 - № 4 (результат 25 %, при нормативном показателе 40-60%);
в кабинете № 8 (География), 1 этаж, точки по эскизу № 5 - № 6 (результат 34 %, при нормативном показателе 40-60%);

в кабинете № 15 (Русский язык), 2 этаж, точки по эскизу № 7 - № 8 (результат 25 %, при нормативном показателе 40-60%);
 в кабинете № 16 (Русский язык), 2 этаж, точки по эскизу № 9 - № 10 (результат 23 %, при нормативном показателе 40-60%);
 в кабинете № 30 (Начальные классы), 3 этаж, точки по эскизу № 11 - № 12 (результат 25 %, при нормативном показателе 40-60%).

В целях устранения выявленных нарушений, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и, руководствуясь п.п. 4,5 ч. 1 ст. 44, ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

Муниципальному общеобразовательному учреждению
 «Средняя общеобразовательная школа №35 с УИОП » г. Воркуты
 (наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, которому выдается предписание)

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1	Обеспечить соблюдение суммарной массы блюд за прием пищи (завтрак) в примерном утвержденном меню регламентированным нормативам	до 01.09.2022 г
2	Обеспечить соблюдение суммарной массы блюд в утвержденном и фактическом меню регламентированным нормативам	до 01.09.2022 г
3	Усилить контроль за качеством мытья столовой посуды .	до 01.09.2022 г
4.	Принять меры по обеспечению приведения параметров освещенности в кабинете В кабинете № 15 (русский язык), по адресу: г. Воркута, ул. бул.Пищевиков , д.20А в соответствии требованиям гигиенических нормативов.	до 01.09.2022 г.
5.	Принять меры по обеспечению приведения относительной влажности воздуха по адресу: г. Воркута, бул.Пищевиков , д.20А а в соответствии требованиям гигиенических нормативов.	до 01.09.2022 г.

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о его выполнении **в срок до «01» сентября 2022 г.**, представив информацию в письменной форме, подтвержденную документально.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Возражения в отношении выданного предписания и (или) акта проверки могут быть представлены вышестоящему должностному лицу в письменной форме в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки.

Предписание может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административном судопроизводстве, в городской (районный) суд течение 3 месяцев с момента получения. Если предписанием затронуты права и законные интересы юридического лица (индивидуального предпринимателя) в сфере осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности предписание может быть обжаловано в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации в арбитражный суд в течение 3 месяцев с момента получения.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

**Начальник территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Республике Коми в г. Воркуте**



А.В. Винникова

должность лица, выдавшего предписание
подписи

подпись

расшифровка

тел. 3-67-88

Копию настоящего предписания получил(а) «14» марта 2022 г.

Копия предписания отправлена почтой исх. № _____ от «_____» _____ 20__ г.